

سیم تلفنی و رانژه

استاندارد : شر
ولتاژ اسمی : 0
ساختمان : هاد
عایق از جنس
موارد مصرف :

Standard : TCI, VDE 0815/0812
Rated Voltage : 400V
Construction : Plain Annealed
Copper PVC Insulation
Application : For Wiring Telephone
And Installation In Premises.

Max . Of Conductor Resistance cat 20	Mean,Overall Dia		Insulation Thickness	No,Conductor Dia
Ω /Km	mm		mm	mm
65	2,2	1,1	0,25	2×0,6
35	3	1,5	0,35	2×0,8

سیم تلفنی معمولی Y

استاندارد : شر

Standard : TCI, VDE 0815/0812

ولتاژ اسمی : 0
 ساختمان : هاد
 عایق از جنس
 موارد مصرف :
 مختلف کافوها

Rated Voltage : 400V
 Construction : Plain Annealed Tinned
 Copper PVC Insulation
 Application : For Cross Connection
 Of Frames And Equipment In Telephone Exchange

Max . Of Conductor Resistance at 20	Mean,Overall Dia	Insulation Thickness	No,Conductor Dia	
Ω/Km	mm	mm	mm	
65	2.2	1.1	0.25	2×0.6
88	1.8	0.9	0.2	2×0.5

سیم تلفنی رانزه YV